



Туймазинское газоперерабатывающее производство
 Октябрьского УДНГ филиала «Башнефть-Уфа»
 РОССИЯ, 452752, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Чапаева 42

Содержимое соответствует ГОСТ Р
 Ж.Р.К.И. №1.А.116. В1 2860
 Срок действия с 12.07.2015 г.
 по 12.07.2016 г. ед.



ПАСПОРТ № _____

**ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
 ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
 (ГОСТ 20448-90 марка СПБТ с измен.1,2)**

Дата выдачи: _____

Номер товарной емкости: _____

Номер вагона цистерны: _____

№	Наименование показателя	Марка по ГОСТ 20448-90	Фактический показатель
1	Массовая доля компонентов, %: сумма метана, этана и этилена сумма пропана и пропилена, не менее сумма бутанов и бутиленов, не менее не более	не нормир. не нормир. - 60	5,6 78,3 - 15,8
2	Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %: не более	1,6	0,3
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при: температуре +45 °С, не более температуре 20 °С, не менее	1,6 -	1,47
4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более в том числе сероводорода, не более	0,013 0,003	0,0028 0мс
5	Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	0мс
6	Интенси́вность запаха, баллы, не менее	3	3
7	Плотность продукта при 15 °С (при наливке) (г/см³)	- 2 °С	0,537

Качество продукции соответствует ГОСТ 20448-90.



Зав. производственной лабораторией Р. Шаех Р.Р. Шаехова

Лаборант _____